

Verifieringsresultat

Miljöbyggnad



Byggnad		Småbrukaren 1, Lund, Villa Trift 3.0	
Datum		2013-06-17	
Miljöbyggnads Certifieringsråd 2013-06-17 Verifiering av aktuell byggnad godkänns enligt betyg nedan.			
Nr	Sökt betyg	CR betyg	Certifieringsrådets kommentarer
1	Brons	Brons	
2	Silver	Silver	
3	Guld	Guld	
4	Silver	Silver	
5	Silver	Silver	
6	Guld	Guld	
7	Guld	Guld	
8	Guld	Guld	
9	Guld	Guld	
10	Guld	Guld	
11	Guld	Guld	
12	Guld	Guld	
13	Guld	Guld	
14	Silver	Silver	
15	Guld	Silver	2013-06-17: Några av varorna i loggboken saknar innehållsdeklaration, säkerhetsdatablad eller motsvarande. Betyget blir silver för denna indikator då det inte går att fastställa om de varorna innehåller utfasningsämnena enligt KEMIs kriterier eller inte.